

THÔNG BÁO

Về việc gián đoạn cấp nước tại một số khu vực để phục vụ công tác khắc phục
sửa chữa ống D1 500mm

Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức trân trọng thông báo đến quý khách hàng.

Vào lúc 18h45 ngày 24 tháng 3 năm 2023, tuyến ống cấp D1 500mm bê tông dự ứng lực (được lắp đặt từ năm 2003) dọc theo đường Phạm Văn Đồng xảy ra sự cố xì bẻ lớn tại vị trí gần giao lộ Hiệp Bình - Phạm Văn Đồng. Sự cố xảy ra gây mất áp lực hệ thống cấp nước trên diện rộng.

Thời gian dự kiến hoàn thành khắc phục sửa chữa ống D1 500mm trên đường Phạm Văn Đồng khoảng từ 2 đến 7 ngày. Trong thời gian sửa chữa sẽ cô lập nguồn nước và giảm bơm tại NMN Thủ Đức 3. Do đó sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn cấp nước và nước yếu tại một số khu vực:

- Các phường bị ảnh hưởng là: Phường Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, Tam Bình, Tam Phú, Tam Hà.